

**AR Prefecture**

017-211702410-20220627-A20220681-AR  
Reçu le 27/06/2022  
Publié le 27/06/2022

Département de la  
CHARENTE MARITIME

-----  
Commune de MONTGUYON  
-----

REPUBLIQUE FRANCAISE

**ARRETE N° 2022-81**

**Arrêté portant sur l'organisation de la Défense Extérieure Contre  
l'Incendie (DECI)**

**LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MONTGUYON  
CHARENTE MARITIME**

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 223-32, L. 2225-1 et L. 2225-2,
- Vu le Décret 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre l'Incendie,
- Vu l'Arrêté Ministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la Défense Extérieure Contre l'Incendie,
- Vu le Règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral en date du 17 mars 2017 et notamment son chapitre 43,
- Considérant de prévoir, d'organiser et de structure la Défense Extérieure Contre l'Incendie en cas de sinistre,

**ARRETE**

**ARTICLE 1** L'état existant de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) est annexé au présent arrêté et il comprend la liste des points d'eau, privés et privés conventionnés.

**ARTICLE 2** L'état existant de la Défense Extérieure Contre l'Incendie est consultable en Mairie. Sa représentation cartographique est consultable sur le site [www.geoplateforme1.fr](http://www.geoplateforme1.fr) dans la rubrique Geodis17.

**ARTICLE 3** L'état existant de la Défense Extérieure Contre l'Incendie est révisé à l'initiative du Maire notamment à chaque évolution notable dans l'intervention des points d'eau incendie de la commune.

**ARTICLE 4** L'ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur Le Préfet, Monsieur Le DDIS, DDTM et la RESE.

A Montguyon, le 27 juin 2022

Le Maire,  
MOUCHEBOEUF Julien



# AR Prefecture

017-211702410-20220627-A20220681-AR

Reçu le 27/06/2022

Publié le 27/06/2022

ANNEXE A L'ARRETE N° 2022-81 DU 27 JUIN 2022

NUMERO DU PEI	TYPRE DE PEI (1) ANOMALIE 2	LOCALISATION	DISPONIBILITE	CAPACITE (2)	DEBIT SOUS 1 BAR (3)	PRESSION AU DEBIT NOMINAL (4)	DOMAINE (5)
A17241.0001	Aire d'aspiration permanente	Lieu dit Les Grands Champs	disponible		0	60.00	0
A17241.0002	Aire d'aspiration permanente	Lieu dit Marennes / Face aux Ets Bastère	disponible			60.00	0
A17241.0004	Aire d'aspiration permanente	Lieu dit Grignon / RD 910 bis Direction Libourne 1ère à droite après Millet	disponible			60.00	0
A17241.0006	Aire d'aspiration permanente	Lieu dit Patureau / D910 bis	disponible			60.00	0
A17241.0008	Aire d'aspiration permanente	Lieu dit Vallée de Permasse / Beau Vallon	disponible			120.00	0
A17241.0010	Aire d'aspiration permanente	Lieu dit La Bourdolle	disponible			12000.00	0
A17241.0011	Aire d'aspiration permanente	Route du Menard - Lieu dit La Nauve	disponible			930.00	0
A17241.0013	Aire d'aspiration permanente	Lieu dit Fontbouillant Sud	disponible			60.00	0
A17241.0016	Aire d'aspiration permanente	Lieu dit La Goujonne	disponible			60.00	0
A17241.0034	Aire d'aspiration permanente	Chemin Marennes / Route de la Pierre Folle	disponible			60.00	0
A17241.0041	Aire d'aspiration variable	Lieu dit Perremasse-Ouest	disponible			100.00	0
A17241.0044	Aire d'aspiration permanente	Lieu dit Ferrières Bas / AGS-CE	disponible			60.00	0
A17241.0058	Réserve en eau non alimentaire	Lieu Dit Chasse Trop Tard	disponible			60.00	0
A17241.0059	Réserve en eau non alimentaire	lieudit begaud	disponible			60.00	0
A17241.0060	Réserve en eau non alimentaire	Couteleau	disponible			60.00	0
A17241.0061	Réserve en eau non alimentaire	La Cave	disponible			60.00	0
A17241.0062	Réserve en eau non alimentaire	Le Trié Rouge	disponible			30.00	0
A17241.0063	Réserve en eau non alimentaire	Route de Gouet	disponible			60.00	0
A17241.0064	Réserve en eau non alimentaire	Lieu dit patureau	emploi restreint			60.00	0
P17241.0003	Poteau incendie 100	Lieu dit Le Maine Grizeau / RD 730 Route de Saint Aigulin / Comptoir du Frein	disponible			60.00	1
P17241.0009	Poteau incendie 100	Les Maines / D158	emploi restreint		42.00		1
P17241.0012	Poteau incendie 100	Lieu dit Coutolle / D158e1	disponible			60.00	1
P17241.0014	Poteau incendie 100	Lieu dit Marennes	disponible			60.00	1
P17241.0015	Poteau incendie 100	Lieu dit Les Combes / D158e1	disponible			60.00	1
P17241.0017	Poteau incendie 100	Gendarmerie	disponible			60.00	1
P17241.0018	Poteau incendie 100	2 Place de La Mairie / La Poste	emploi restreint			60.00	1
P17241.0019	Poteau incendie 100	1 Rue du 8 Mai 1945	emploi restreint			60.00	1
P17241.0020	Poteau incendie 100	Rue de Vassiac / Rue de La Pierre Folle	disponible			60.00	1
P17241.0021	Poteau incendie 100	Rue de Vassiac / Plaine des Sports	disponible			60.00	1
P17241.0022	Poteau incendie 100	Place de l'Eglise	disponible			60.00	1
P17241.0023	Poteau incendie 100	8 Cité de l'hermitage	disponible		55.00		1
P17241.0024	Poteau incendie 100	30 Avenue de La République	emploi restreint			60.00	1
P17241.0025	Poteau incendie 100	1 Rue du Collège	disponible		58.00		1
P17241.0026	Poteau incendie 100	Collège	disponible		54.00		1
P17241.0027	Poteau incendie 100	Square Merzereau	disponible			60.00	1
P17241.0028	Poteau incendie 100	Rue du Gat / Transport Garandeau	disponible			60.00	1
P17241.0029	Poteau incendie 100	5 Rue du Gat / Rue du château d'eau	disponible			60.00	1
P17241.0030	Poteau incendie 100	26 Rue des Coteaux	disponible			60.00	1
P17241.0031	Poteau incendie 100	3 Rue du Perigord / Abattoirs	disponible			60.00	1
P17241.0032	Poteau incendie 100	Lieu dit Cottière-Sud	disponible			60.00	1
P17241.0033	Poteau incendie 100	Route du palais/D158e1 / Le Pinier	disponible			60.00	1

# AR Prefecture

017-211702410-20220627-A20220681-AR

Reçu le 27/06/2022

Publié le 27/06/2022

ID	Type	Adresse	Statut	Capacité	Quantité
P17241.0036	Poteau incendie 100	Allée des Bataux (Centre de Secours)	disponible		1
P17241.0037	Poteau incendie 100	Intermarché	disponible		1
P17241.0038	Poteau incendie 100	Intermarché/ Au fond du parking à droite	disponible		1
P17241.0043	Poteau incendie 100	Rue de l'Abattoir / Abattoirs	emploi restreint	60.00	1
P17241.0046	Poteau incendie 100	Rue du Périgord	disponible		1
P17241.0047	Poteau incendie 100	Rue du Château d'eau	disponible		1
P17241.0048	Poteau incendie 100	Route du palais/le petit château/D158E1	disponible		1
P17241.0049	Poteau incendie 100	Route du palais/D158e1 / dervaud	disponible		1
P17241.0057	Poteau incendie 80	Pineau	disponible		1

(1) Types de points d'eau incendie

PI : Poteau d'incendie  
C : Centre

BI : Bouche d'incendie  
A : Point d'Aspiration  
P : Puitsard

(2) Exprimé en m<sup>3</sup> pour les capacités limitées (réserves, citernes, étangs, ...)

Les points d'aspiration réalisés sur les rivières, fleuves ou en bord de mer doivent être utilisables toute l'année. Ces équipements disposent d'une quantité d'eau garantie en permanence, seront mentionnés "inépuisables".

Sans objet pour les équipements sous pression sauf s'ils sont raccordés à un réservoir de capacité limitée sur un réseau non maillé. Dans ce cas, il convient de préciser la capacité de la réserve incendie du réservoir.

(3) Exprimé en m<sup>3</sup>/h pour les équipements sous pression. Sans objet pour les capacités limitées (réserves, citernes, étangs, ...).

(4) Pression mesurée au débit normalisée de l'hydrant (30, 60 ou 120m<sup>3</sup>/h selon l'équipement), exprimées.

(5) Préciser le domaine : public, privé ou privé conventionné. Les PEI privés situés dans l'enceinte d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ne faisant pas l'objet d'une convention de mise à disposition de la collectivité ne sont pas recensés dans cet arrêté.